



Villeurbanne, le 10 novembre 2016

Monsieur le Président du CHSCT Rhône.

Une fois de plus nous attirons votre attention sur les conditions de sécurité du commissariat de police de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE.

En effet, depuis plusieurs jours est survenue, une série d'évènements dans les locaux du commissariat, directement liée aux conditions de sécurité que nous avons dénoncées au CHSCT du 8 avril 2016 :

- Le 28 octobre 2016 avant 14h00, une plaque du faux plafond du bureau des plaintes s'est décrochée. Par chance, personne n'était présent dans ce bureau ouvert au public.
- Le 06 novembre 2016, à 18h00 heure de la prise de service de la BAC, les fonctionnaires ont constaté également la présence au sol d'un morceau du faux plafond cassé, dans le couloir devant l'entrée du bureau BAC/UAAJ.
- Le 07 novembre 2016 vers 09h00, l'interrupteur électrique du bureau du chef de poste est resté bloqué provoquant des crépitements puis un arc électrique de 15 et 20 cm ainsi que des étincelles. Le boîtier de l'interrupteur a été entièrement grillé. Le chef de poste n'a pas été blessé, ce dernier a toutefois ressenti une « légère » décharge électrique.
- Le 07 novembre 2016 vers 13h30, dans les vestiaires masculins, un problème d'éclairage récurrent a provoqué la chute d'un fonctionnaire, lui occasionnant un arrêt de travail de 5 jours.
- Le 07 novembre 2016 à 21h30, un fonctionnaire se rend également dans les mêmes vestiaires et chute dans l'escalier. La cause : une marche cassée, bilan : 7 jours d'arrêt de travail.

Tous ces accidents auraient pu et surtout, dû être évités. Tous ces dysfonctionnements ont été inscrits sur le registre d'hygiène et sécurité depuis 2014. L'administration n'avait jamais donné suite.

Faudra-t-il attendre un accident grave pour un fonctionnaire ou pour un usager pour réagir ? Nous saurons alors rappeler les responsabilités de chacun.

ALLIANCE POLICE NATIONALE CFE/CGC et ses partenaires, demandent la prise en compte immédiate des travaux de première nécessité pour garantir la sécurité de nos collègues.

Nous exigeons la création en urgence, d'un groupe de réflexion axé sur une nouvelle implantation du commissariat de Villefranche en dehors du plan triennal.

Titulaire CHSCT
SNAPATSI
Erdinc **ALTINKAYNAK**

Titulaire CHSCT
ALLIANCE PN
Laurent **NOUVEL**

Titulaire CHSCT
SYNERGIE OFFICIELS
Paul **ECK**